

Aan Gemeentebelangen

VERZONDEN 12 APR. 2021

Datum
30 maart 2021

Ons kenmerk
298374

Uw brief
9 maart 2021

Uw kenmerk

Onderwerp
artikel 36 vragen inzake
rioolsystemen

Geachte fractie,

U heeft op 9 maart 2021 in het kader van artikel 36 van het Reglement van Orde vragen gesteld over asbest in voegenkit bij rioolsystemen. Hierbij gaan we in op de gestelde vragen en kunnen wij u de volgende informatie geven.

Vragen:

1. Heeft de gemeente nog rioolsystemen liggen van voor 1970 die nog niet vervangen zijn?

Ja, in de gemeente Westerveld is tot 1966 kit gebruikt waarin mogelijk asbest is verwerkt. Dit betreft totaal 6700 meter stelsel en dit is nog niet vervangen.

2. Zo ja, is de gemeente op de hoogte dat in de kit die daarbij gebruikt is vaak asbest is verwerkt die mogelijk minder gevaarlijk is dan eerder werd gesteld?

Ja dit is het college bekend.

3. Uit onderzoek in 2020 door de stichting Rioned blijkt dat erin 95% van de gevallen mogelijk om minder gevaarlijke soorten gaat. Is het college bereid om resultaten te delen en samen met Rioned validatiemeting uit te voeren? Dit om in de toekomst onnodige hoge kosten te voorkomen?

Vervanging van de bedoelde riolen staat de komende jaren niet in de planning omdat de huidige kwaliteit nog voldoende is. Validatiemetingen zijn pas aan de orde op moment van daadwerkelijke vervanging. Bij vervanging op termijn zal vooraf altijd moeten worden onderzocht of, en zo ja om welk type, asbest het gaat.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

N.L.J.J. Dusink
secretaris

H. Jager
burgemeester