



ruimte	Aantal personen	n ₁₅ (m ²)	minimale eis	TOEVOER		AFVOER				
				ventilatie (m ³) of voorziening aantal	toevoer geleend (m ³) (dm ³ /s)	ventilatie (m ³) of voorziening aantal	schor uitgeleend (m ³) (dm ³ /s)			
01 verkoopruimte	85,00 pers.	4,0 dm ³ /s/pers.	340,0 dm ³ /s	a	1	646,0	d	1	340,0	306,0
02 entree				x			x			
03 fl-kantoor	2,00 pers.	4,0 dm ³ /s/pers.	8,0 dm ³ /s	b	1,00	8,0	c	1	8,0	
04a magazijn				x			x			
04b aanlevermagazijn				x			x			
05 dagverblijf	4,00 pers.	4,0 dm ³ /s/pers.	16,0 dm ³ /s	b	2	16	c	1	16,0	
06 toilet D/H/B			7,0 l/s	b	0,85	7,0	c	1	7,0	
06 toilet D			7,0 l/s	b	0,85	7,0	c	1	7,0	
06 toilet H			7,0 l/s	b	0,85	7,0	c	1	7,0	
07 portaal				c	1	38,0	c	1		38,0
08 meterkast				x			x			
10 poetsruimte				x			x			
11 kleedruimte				x			x			
12 bakkerij			299,0 dm ³ /s	e		299	f	1	299,0	
13 emballage				x			x			
Totaal						684,0 dm³/s			684,0 dm³/s	

RENVOOI **VENTILATIE**

Er wordt geventileerd middels mechanische ventilatie, capaciteit volgens NEN 1087

→ dm³/s invoer
→ dm³/s overloop
→ dm³/s afvoer

DEFINITIEF ONTWERP

Aanvraag Omgevingsvergunning



Twentepoort Oost 29
7609 RG Almelo
tel. 0546 455 100
fax. 0546 455 660
email. info@kienhuis-bm.nl

projectleider: ing. J.B.J. ten Berge
ass.proj.leider: -
tekenaar: M. Huntjens

plan: Nieuwbouw Aldi a/d Valderseweg te Dwingeloo
opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V.
onderwerp: Stroomschema ventilatie
projectnr.: 15_086-1 formaat: A1
datum: 16-12-2020 schaal: 1:100
gewijzigd: a : gecontr.:
 b :
 c : blad: 11

GEMEENTE WESTERVELD

AO-93